



COMUNE DI ROCCA DI NETO
- Provincia di Crotone -
SERVIZIO URBANISTICO-MANUTENTIVO
P.IVA 00239690795

Corso Umberto I
88821 – Rocca di Neto

Tel. 0962/886511
Fax. 0962/84158

PEC protocollo–albopretorio.roccadineto@asmepec.it

Prot. n° 2902

del 28/03/2024

OGGETTO: Nulla-Osta per costruzione di linea elettrica BT interrata di collegamento da sostegno esistente nel Comune di Rocca di Neto per allaccio cliente Mario Barbara.
E- DIS-72374565 Rif. Prot. n. E.DIS-15/02/2024-0188081-ATENA 55033452 All.to Mario Barbara Codice rintracciabilità 404559957.

Pratica Edilizia n° 10/2024 del 28/03/2024

Spett.le E- DISTRIBUZIONE Spa
Via Ombrone 2
00198 ROMA

Fax 0239652896

Pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Riferimento alla richiesta da E - Distribuzione n. E.DIS – 27/03/2024- 0343280, classificata alla pratica segnata in oggetto, si rilascia NULLA-OSTA per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto come indicati nella stessa richiesta e planimetria allegata, alle seguenti condizioni:

Dovranno essere eseguiti e completati entro trenta giorni dalla data di comunicazione;

1. I materiali di risulta vengano trasportate in discarica;
2. Il ripristino definitivo della sede stradale venga eseguito entro il termine di giorni 20 dalla ultimazione dei lavori, salvo causa di forza maggiore;
3. Lo scavo venga riempito con misto di fiume o di cava, opportunamente costipato, con sovrastante conglomerato cementizio dello spessore di cm. 20 a quota - 3 dal piano stradale e dovrà essere eseguito nella stessa giornata;
4. Durante l'esecuzione dei lavori venga messa in opera l'opportuna segnaletica stradale, diurna e notturna;
5. Durante l'esecuzione ed a ultimazione lavori dovranno essere salvaguardati e ripristinati i luoghi a regola d'arte;
6. Nel corso dei lavori non venga intralciato il libero transito salvo per particolari esigenze segnalate di volta in volta preventivamente al Comando Vigili Urbani;
7. Venga eseguita la scarifica del manto stradale, oltre alla ampiezza dello scavo, di cm. 100 di ogni lato dello stesso, ad eccezione delle strade della larghezza di ml. 4,00 che deve essere fatta l'intera scarifica e relativa pavimentazione;
8. I Diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
9. Si intende che l'amministrazione comunale è sollevata, fin da ora, da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione dei lavori
10. Il manto stradale venga ripristinato a perfetta regola d'arte, mediante conglomerato bituminoso tappetino dello spessore non inferiore a cm. 3, previo spargimento di emulsione bituminosa per l'ancoraggio, compreso altresì l'eventuale stesa in opera con vibro finitrice e relativa rullatura.

IL RESPONSABILE SETTORE
Rag. Antonio Mauro



COMUNE DI ROCCA DI NETO

- Provincia di Crotone -

Area Tecnica

P. IVA 00239690795

Pratica Edilizia n° 10/2024

Prot. n. 2902 del 28/03/24

AVVISO DI RILASCIO NULLA-OSTA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 7, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

RENDE NOTO

È stato rilasciato nulla-osta n. 10/2024 in data 28/03/2024 a nome della E-DISTRIBUZIONE Spa, per costruzione di linea elettrica BT interrata di collegamento da sostegno stradale in Rocca di Neto allacciamento cliente Mario Barbara..

Chiunque abbia interesse può prendere visione, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, del nulla-osta e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio dello stesso nei termini, nei modi e nelle forme di legge.

Rocca di Neto li 28//03/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rag. Mauro Antonio





Comune di Rocca di Neto

Albo Pretorio

Data di inizio affissione: 28/03/2024 Data di fine affissione 07/04/2024

Sezione: Avvisi vari

Ente mittente	Comune di ROCCA DI NETO
U.O.R. Mittente	Ufficio Tecnico
Nr.atto	N. 2908
Data atto	28/03/2024
Oggetto	AVVISO DI RILASCIOP NULLA -OSTA

Addetto alla pubblicazione

Giuseppina Caterina Lettieri



Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/03/2024 alle ore 11:10:19 (+0100) il messaggio "Prot. N.2902 del 28-03-2024 - NULLA - OSTA PER COSTRUIRE DI LINEA ELETTRICA BT INTERRATA DI COLLEGAMENTO DA SOSTEGNO ESISTENTE NEL COMUNE DI ROCCA DI NETO PER ALLACCIO CLIENTE MARIO BARBARA ." proveniente da "protocollo-albopretorio.roccadineto@asmepec.it" ed indirizzato a "e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec21023.20240328111018.105484.987.1.16@pec.aruba.it